

學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合

教師教學及學生學習的良好環境證明

校園安全檢核表			
學校名稱：臺南市西港區西港國民小學 檢核日期：112年02月07日			
項次	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處理方式
1	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
2	確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
4	高聳物或高塔架是否各種雜物定期清理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
5	危險物吊鉤及吊環是否符合安全	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
6	電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
	各聯門鎖是否故障損壞、電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
7	警報及照明設施是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
8	滅火器及消防箱（檢）相關設備是否正常良好	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
9	校舍建物移動、傾斜、下沉	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員諮詢處理)	
	外牆磁磚(混泥土)是否剝落或有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物開隙	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材料脫落(拍照存查，建議專業人員諮詢處理) <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員諮詢處理)	
11	地下室	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議持續檢視) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員諮詢處理)	
12	樓、牆、柱、牆、樓地	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員諮詢處理)	
	混泥土保護層是否剝落	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員諮詢處理)	
	是否有傾斜或穿透性開裂	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(拍照存查，建議專業人員諮詢處理)	
13	屋頂	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員諮詢處理)	
	屋頂排水管是否堵塞	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
	女兒牆是否破損	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
14	建築物	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善) <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
15	其他	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(限期改善)	
<p>檢查結果 補充說明 及建議 事項、因應 作為</p> <p>※ 本自來水供水系統各項設備參照，各校將視實際狀況及需求自行增刪。 ※ 拍照存查並須註明拍照日期、時間及位置，送列為本案檢附件。</p> <p>檢核小組： 蔡國成、王正元、孫朝政、張麗芳、黃宗雄、李和祥、張偉倫、劉玉芬</p> <p>承辦人： 蔡國成 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政</p> <p>總務主任： 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政</p> <p>校長： 蔡國成 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政 林朝政</p>			

校園安全檢核表

校園安全檢核表

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表							
使用水設備編號： 1 使用有效期間：112年 12月 31日							
設備設置單位： 臺南市立西港國民小學 連絡電話：06-7952005							
設備負責人： 總務處 設備管理人：							
水源類別： 自來水							
一、設備維護紀錄							
維護日期	清洗	更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註	
112.1.12	清洗飲水台			例行檢查	高勇康		
112.2.8	清洗飲水台			例行檢查	KAO		
112.3.3	清洗飲水台			例行檢查	李和祥		
112.4.11	清洗飲水台			例行檢查	李和祥		
112.5.10	清洗飲水台			例行檢查	張麗芳		
112.6.	清洗飲水台			例行檢查			
112.7.	清洗飲水台			例行檢查			
112.8.	清洗飲水台			例行檢查			
112.9.	清洗飲水台			例行檢查			
112.10.	清洗飲水台			例行檢查			
112.11.	清洗飲水台			例行檢查			
112.12.	清洗飲水台			例行檢查			
維護單位： 僑康企業社 電話：06-2810262 手機：0932804964							
二、水質檢驗紀錄							
項目	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	餘氯	檢驗日期	是否符合標準	備註	
日期	0.0MP/100ml	10mg/L	0.05mg/L				

飲水定期檢驗紀錄表



水塔清洗



照度檢測

西港區百港國小 教室照明紀錄表

班級	課桌部份實際照度										黑板部份實際照度									
	第一	第二	第三	第四	第五	第六	第七	第八	第九	第十	第一	第二	第三	第四	第五	第六	第七	第八	第九	第十
一學	557	401	558	621	567	687	660	511	672	588	722	530	535	536	501	423	502	423		
一學	540	340	545	642	266	562	673	521	665	551	739	541	504	520	471	432	459	399		
一學	709	512	680	710	533	695	715	484	851	825	507	897	765	531	767	684	540	626		
一學	888	620	832	895	706	877	1346	674	854	1088	589	603	962	732	671	887	759	674		
一學	1817	587	692	966	641	797	850	569	771	880	571	952	945	866	686	907	550	579		
二學	972	535	484	774	655	604	1368	722	709	687	453	833	642	472	754	593	461	679		
二學	1180	600	776	1040	705	843	1263	820	1038	834	850	840	888	820	901	979	888	891		
二學	1174	1298	1940	1215	1360	1816	1331	1159	1894	863	919	1785	1303	1107	1537	1453	1174	1586		
二學	1021	1145	1765	1037	1273	1732	1268	1284	1687	617	888	1581	1107	1002	1321	1243	1088	1395		
平均照度	500LUX										750LUX									
檢表日期:	111.12.07		承辦人:		[紅字] [紅字]		主任:		[紅字] [紅字]		校長:		[紅字] [紅字]							
班級	第一	第二	第三	第四	第五	第六	第七	第八	第九	第十	第一	第二	第三	第四	第五	第六	第七	第八	第九	第十
二學	931	859	1399	939	856	1421	726	587	1073	626	917	1020	560	892	920	800	858	935		
三學	1088	740	872	1084	964	1080	1046	901	1130	750	718	703	699	808	774	795	777	765		
三學	1146	627	779	1278	693	1108	703	614	1184	723	513	713	694	499	696	750	515	674		
三學	470	434	531	1009	643	837	662	648	965	862	408	935	823	464	749	968	585	766		
三學	850	575	975	902	601	898	543	544	878	679	681	669	656	627	618	733	587	612		
四學	685	631	611	792	775	986	1020	667	835	670	611	606	547	635	517	725	515	579		
四學	449	438	461	697	756	773	424	463	431	450	547	519	349	364	409	305	346	291		
四學	561	504	480	725	697	597	742	551	588	551	739	541	504	520	473	432	459	399		
四學	648	853	1080	978	845	1096	1411	936	1332	647	771	695	648	722	811	772	889	891		
平均照度	500LUX										750LUX									
檢表日期:	111.12.07		承辦人:		[紅字] [紅字]		主任:		[紅字] [紅字]		校長:		[紅字] [紅字]							
班級	第一	第二	第三	第四	第五	第六	第七	第八	第九	第十	第一	第二	第三	第四	第五	第六	第七	第八	第九	第十
五學	833	612	794	792	721	902	794	557	1030	610	720	720	550	674	618	615	655	664		
五學	449	531	917	583	560	836	413	415	716	608	592	777	650	565	799	515	526	732		
五學	664	645	800	730	660	691	586	435	761	467	584	726	538	684	734	407	784	803		
五學	449	531	917	583	560	836	413	416	716	608	592	777	650	565	799	515	526	732		
六學	619	510	954	464	582	804	521	562	1017	699	558	774	666	583	816	629	623	881		
六學	569	553	887	601	623	881	411	638	1105	701	521	669	621	557	778	601	660	789		
六學	573	563	902	636	683	942	417	642	1393	621	571	636	560	569	834	598	548	806		
六學	602	472	692	531	445	529	456	406	487	468	396	347	453	407	467	351	315	402		
平均照度	500LUX										750LUX									
檢表日期:	111.12.07		承辦人:		[紅字] [紅字]		主任:		[紅字] [紅字]		校長:		[紅字] [紅字]							

教室照明紀錄表



反菸校園環境



反毒校園環境